

Отчет
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию № 2-18-1038/1/1

На 01.10.2016г устранены следующие нарушения:

1. Подключен управляющий сигнал на отключение общеобменной вентиляции при пожаре формируемый АПС;
2. Разработан Расчет пожарных рисков, в соответствии с которым при наличии финансирования идет постоянная работа.
3. Разрабатывается система аудита Расчета пожарных рисков.

Заведующий ГБД



Т.А.Губичева